



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16, тел.: 23-35-76, E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы, Главного управления МЧС
России по Владимирской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому
районам, г. Петушки, ул. Вокзальная, д.85, тел. 2-12-14, E-mail: ondpet@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 216/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Пекшинская средняя обще-
образовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

(физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение Распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Петушинскому и Собинскому районам – заместителя Главного государ-
ственного инспектора Петушинского и Собинского районов по пожарному надзору Гаджиева
Галима Алиматовича от «13» сентября 2018 года № 216, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «09» октября 2018 г. по 11
ч. 00 мин. «16» октября 2018 г. проведена проверка

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пе-
тушинскому и Собинскому районам Гаджиевым Галимом Алиматовичем Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения "Пекшинская средняя общеобразовательная шко-
ла", по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, ул. Школьная, д.2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного (-ых) инспектора (-ов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ «Пекшинская СОШ» Катиной Ириной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наиме- нование нормативного право- вого акта Российской Федера- ции и (или) нормативного до- кумента по пожарной безопа- сности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устрани- ния нарушения требований по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1	2	3	4	5

1	В здании школы отсутствуют двери в лестничных клетках.	ст. 1, 6.1 ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», ст. 4 ч.3, ст. 52, 88, глава 16, ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 46 ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании».	04.03.2019г.	
2	В здании школы ряд дымовых пожарных извещателей расположены на расстоянии менее 0,5 метров от осветительных приборов.	ст. 1, 6.1 ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», ст.4, ч.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», СП 5.13130.2009 п. 13.15.15; 13.5.5.	04.03.2019г.	
3	У имеющих в организации огнетушителей истек срок годности. (Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства).	ст. 1, 6.1 ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», ст.4, ч.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.46 ФЗ №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании», п. 4.3.11 СП 12.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.	04.03.2019г.	
4	Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, а именно шлейфы №4 и 7.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	04.03.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гаджиев Галим Алиматович,
Заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы
по Петушинскому и Собинскому районам

«16» октября 2018 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ Гаф

Директор МБОУ «Пекшинская СОШ»
Катина Ирина Викторовна
(должность, фамилия, инициалы)

«16» октября 2018 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору